

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова»

А.Н. Козлов



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. ПОЛЗУНОВА».

ОБЪЕДИНЕНИЕ

1.2. Адрес объекта: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д 78а/ул. Белинского, д 71-В.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание (общеежитие) 6 этажей, 7040.2 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет.

1.4. Год постройки здания 1951, последнего капитального ремонта: 1999 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2023-2026 гг.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование):

– ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И.И.ПОЛЗУНОВА»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, стр. 28.


1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.33



2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): жилой фонд.

2.2. Виды оказываемых услуг: обеспечение студентов общежитием.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость 545 студентов.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршруты городского общественного транспорта, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м;
- время движения (пешком): 5 мин;
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да;
- перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет: нерегулируемый;
- информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет: нет;
- перепады высоты на пути: 1 перепад (бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью высотой 0,20 м.).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	нет
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	нет
4	с нарушениями зрения	нет
5	с нарушениями слуха	нет
6	с нарушениями умственного развития	нет

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>						Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
2	Вход (входы) в здание	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
5	Санитарно-гигиенические помещения	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
8	Все зоны и участки <***>	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

 <*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или

иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<*> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: недоступно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Устройство беспрепятственного входа на территорию, совмещение транспортного проезда с пешеходной дорогой на пути к объекту		
2	Вход (входы) в здание		Установка поручней и тактильной плитки. Установка пандуса. Замена поверхности площадки на нескользкую, при намокании. Привести в соответствие высоту порогов, входных дверей.		
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Оснащение перил тактильными обозначениями этажей. Оснащение тактильными обозначениями помещений, рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75 м. На путях эвакуации не должно быть порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м на пути эвакуации и 0,025 м в дверном проёме.		

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		<p>Следует установить тактильную информацию помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; -на высоте от 1,4 до 1,75 м;</p> <p>Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,025 м.</p>		
5	Санитарно-гигиенические помещения		<p>В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной (п.5.3.2 СП 59.13330.2012).</p> <p>Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры не менее: ширина-1,65 м; глубина-1,8 м; ширина двери-0,9 м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м. для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, должны быть установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья.</p> <p>Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой</p>		

			тревожносигнализации для связи с помещением постоянного дежурного персонала. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки (п.5.3.6 СП 59.13330.2012). У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в т.ч. рельефные) на высоте 1,35 м (пп. 5.3.3; 5.3.6 СП 59.13330.2012)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)		Система средств информации должна обеспечивать: непрерывность информации, ориентирование и опознание объектов и мест посещения, возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.		
7	Пути движения к объекту (от остановок и транспорта)				Территория объекту не принадлежит.
8	Все зоны и участки				

<*> указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

